

Товариство з обмеженою відповідальністю
“ ТеплоМережі”

м. _____, вул. _____ тел: _____ “ ____ ” _____ 20 ____ р.

Кому: Голові правління ОСББ

Додати до проекту
Строк дії- 2 роки

Поштова адреса: | _____
| _____

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 01-07/837

На реконструкцію будинкового ІТП

На Ваш запит № 01-18/44 від _____
На реконструкцію внутрішньо будинкового ІТП по вул. _____
_____ обл.

1. Будівельний об'єм споживача _____ м³.
2. Теплове навантаження споживача _____ Гкал/год.
3. У тому числі: а) опалення _____ Гкал/год.
б) гаряче водопостачання _____ - _____ Гкал/год.
в) вентиляція _____ - _____ Гкал/год.

Вид теплоджерела(котельної, теплопункту) котельня по вул. _____

1. Тиск у вузлі приєднання:
А) в подаючому трубопроводі 6 кгс /см²
Б) в зворотньому трубопроводі до 4 кгс /см²
2. Розрахунковий температурний графік
А) на опалення (при зовнішн. опалюв. -22°C) проектний 95 - 70 $^{\circ}\text{C}$;
Б) на вентиляцію (при зовнішн. вент. -10°C) _____ $^{\circ}\text{C}$;
В) на гаряче водопостачання _____ $^{\circ}\text{C}$.
3. Проект реконструкції ІТП повинен бути розроблений у відповідності з діючими “ Нормами і правилами на проектування”.
- 12.Проектування рекомендується передати організації, що має ліцензію на виконання даних робіт

Т.в.о. директора

